

Proces verbal pentru turnarea sapei

Data.....

- | | |
|---|--------------------------|
| Sistem rezidential umed montaj pe placa termoizolanta cu nuturi | <input type="checkbox"/> |
| Sistem rezidential umed montaj pe folie cu nuturi | <input type="checkbox"/> |
| Sistem rezidential umed montaj pe placa termoizolanta neteda cu folie PP/AL | <input type="checkbox"/> |

Beneficiar _____

Adresa lucrarii _____

Firma de instalatii Nume _____

Adresa _____

Firma executie sapa Nume _____

Adresa _____

Inainte de inceperea turnarii sapei se verifica daca:

Instalatia este umpluta cu apa demineralizata (*) si este in presiune de minim 6 bari

Rosturi de dilatare sunt realizate conform proiect NU ESTE CAZUL DA

(*) In zonele unde exista pericol de inghet , se utilizeaza un agent antiinghet in circuitul de incalzire prin pardoseala

Data/ora incepere turnare sapa/.....

Temperatura mediului ambiant°C

Armare sapa DA NU

Tip sapa Sapa de ciment Sapa de anhidrit

Aditiv utilizat DA NU

Turnare sapa Manual Mecanizat

Grosimea sapei, deasupra tevii (nu mai putin de 4 cm)cm

Data/ora finalizare turnare sapa/.....

Alte mentiuni

Turnarea sapei a fost executata corespunzator, fara obiectii.

BENEFICIAR/ DIRIGINTE DE SANTIER:

(Numele si Prenumele/Denumire
Societate/Firma/Semnatura)

INSTALATOR,

(Numele si Prenumele/Denumire
Societate/Firma/Semnatura)

Pag. 1/1

Exemplar:

Beneficiar Instalator