

**Product information (in accordance with EU regulation no. 813/2013, 814/2013)**

2	Models	A	VU OE 806/5-5			
		B	VU OE 1006/5-5			
		C	VU OE 1206/5-5			
3	Condensing boiler	-	✓	✓	✓	
4	Low-temperature boiler (*2)	-	✓	✓	✓	
5	B1 boiler	-	-	-	-	
6	Room boiler with combined heat and power	-	-	-	-	
7	Auxiliary boiler	-	-	-	-	
8	Combination boiler	-	-	-	-	
9	Room heating: Nominal heat output (*11)	P <sub>rated</sub>	kW	74	92	111
10	Usable heat output at nominal heat output and high-temperature operation (*1)	P <sub>4</sub>	kW	73,8	91,9	111,0
11	Usable heat output at 30% of the nominal heat output and low-temperature operation (*2)	P <sub>1</sub>	kW	24,7	30,9	37,2
12	Room heating: Seasonal energy efficiency	η <sub>S</sub>	%	92	92	93
13	Efficiency for nominal heat output and high-temperature application (*4)	η <sub>4</sub>	%	87,5	87,2	87,9
14	Efficiency at 30% of the nominal heat output and low-temperature application (*5)	η <sub>1</sub>	%	97,1	97,0	97,5
15	Auxiliary power consumption: Full load	elmax	kW	0,103	0,118	0,189
16	Auxiliary power consumption: Partial load	elmin	kW	0,018	0,024	0,027
17	Power consumption: Standby	P <sub>SB</sub>	kW	0,002	0,003	0,004
18	Heat loss: Standby	P <sub>stby</sub>	kW	0,082	0,081	0,102
19	Ignition flame energy consumption	P <sub>ign</sub>	kW	-	-	-
20	Nitrogen oxide emissions	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	35	29	29
21	Brand name	-	-	Vaillant		
22	Manufacturer's address	-	-	Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany		
23	 All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.					
24	 For B1 boilers: This natural draught boiler is intended to be connected only to a flue shared between multiple dwellings in existing buildings that evacuates the residues of combustion to the outside of the room containing the boiler. It draws the combustion air directly from the room and incorporates a draught diverter. Due to lower efficiency, any other use of this boiler shall be avoided and would result in higher energy consumption and higher operating costs.					
25	 Read and follow the operating and installation instructions regarding assembly, installation, maintenance, removal, recycling and/or disposal.					
26	 All of the data that is included in the product information was determined by applying the specifications of the relevant European directives. Differences to product information listed elsewhere may result in different test conditions. Only the data that is contained in this product information is applicable and valid.					
27	Nominal heat output for auxiliary heating (*3)	P <sub>sup</sub>	kW	-	-	
28	Type of energy input of the supplementary heater	-	-	-	-	

(\*1) High-temperature operation means a return temperature of 60 °C at the boiler inlet and a flow temperature of 80 °C at the boiler outlet.

(\*2) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

(\*3) If the CDH value is not determined by a measurement, the specified value CDH = 0,9 applies for the reduction factor.

(\*4) High-temperature operation means a return temperature of 60 °C at the boiler inlet and a flow temperature of 80 °C at the boiler outlet.

(\*5) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

(\*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"



**et** (2) Mudelid (3) Kondensatsioon-küttekatel (4) Madalatemperatuur-küttekatel, Madalatemperatuuriline töö tähendab tagasivoolutemperatuuri (kütteseadme sisselaskes) kondensatsioon-küttekatla korral 30 °C, madalatemperatuur-küttekatla korral 37 °C ja teiste kütteseadmete korral 50 °C. (5) B1-tüüp katel (6) Ruumikütteseade soojuse ja elektri koostootmisega (7) Lisakütteseade (8) Kombikütteseade (9) Ruumiküte: nimisojuvõimsus nimisojuvõimsusega kütterezüüml Pdesignh ja lisakütteseadme nimisojuvõimsus vördbub täiendava kütteviimsusega sup(Tj) (10) Kasulik soojusvõimsus nimisojuvõimsuse ja kõrgtemperatuurilise kasutamise korral, Kõrgtemperatuuriline töö tähendab tagasivoolutemperatuuri 60 °C kütteseadme sisselaskes ja pealevoolutemperatuuri 80 °C kütteseadme väljalaskes. (11) Kasulik soojusvõimsus 30%-isel nimisojuvõimsusel ja madalatemperatuurilise kasutamise korral, Madalatemperatuuriline töö tähendab tagasivoolutemperatuuri 60 °C kütteseadme sisselaskes ja pealevoolutemperatuuri 80 °C kütteseadme väljalaskes. (12) Ruumiküte: aastajast sõltuv energiasäästlikkus (13) Kasutegur nimisojuvõimsuse ja kõrgtemperatuurilise kasutamise korral, Kõrgtemperatuuriline töö tähendab tagasivoolutemperatuuri 80 °C kütteseadme väljalaskes. (14) Kasutegur 30%-isel nimisojuvõimsusel ja madalatemperatuurilise kasutamise korral, Madalatemperatuuriline töö tähendab tagasivoolutemperatuuri (kütteseadme sisselaskes) kondensatsioon-küttekatla korral 30 °C, madalatemperatuur-küttekatla korral 37 °C ja teiste kütteseadmete korral 50 °C. (15) Abivoolu kulu: täiskoormus (16) Abivoolu kulu: osakoormus (17) Voolukulu: valmidusrežiim (18) Soojuskadu: valmidusrežiim (19) Süüteleegi energiakulu (20) Lämmastikoksiidi emissioon (21) Mark (22) Tootja aadress (23) Kõik spetsifilised ettevaatusabinõud monteerimise, installeerimise ja hoolduse kohta sisalduvad kasutus- ja paigaldusjuhendid.

Lugege ja järgige kasutus- ja paigaldusjuhendeid.

(24) B1-tüüp katelde:

See loomulik tömbega katel on ette nähtud ühendamiseks vaid olemasolevas hoones mitme eluruumi kasutuses oleva suitsulõriga, mille kaudu põlemissaaduste jäagid liiguavad katlaruumist välisõhku. Suitsutorust, milles on lisahükklap, liigub põlemissaadustega õhk otse välisõhku. Sellise katla väikese tõhususe tõttu tuleks vältida selle kasutamist muudel juhtudel, sest see suurendab energiatarbijist ja tõökulusid. (25) Lugege ja järgige kasutus- ja paigaldusjuhendeid sedame monteerimisel, installeerimisel, hoidlamisel, demonteerimisel, ringlussevõtul ja/või jäätmekätlusel. (26) Kõik andmed tooteinfos on määratud Euroopa direktiividate nõudeid rakendades. Erinevused teises kohas toodud tooteinfost võivad tuleneda erinevatest kontrollimistingimustest. Olulised ja kehtivad on ainult selles tooteinfos sisalduvad andmed. (27) Lisakütteseade nimisojuvõimsus, Kui CDH väärust ei määra mõõtmise teel, on vähendusteguri vaimetäituseks Cdh = 0,9. (28) Lisakütteseade energiavastuse tühüp

**el** (2) Mõntela (3) Suuskeuüh tekhnoloogias suumüükwanoss (4) Lébhetas xamplihs Thermokrasias, Léitouurgia xamplihs Thermokrasias sormaini miä Thermokrasias etpiotrofis (stign eisodoo suuskeuē Thérmanoss) gïa mi suuskeuē tekhnoloogias suumüükwanoss 30 °C, gïa lébhetas xamplihs Thermokrasias 37 °C mi gïa allës suuskeuē Thérmanoss 50 °C. (5) Lébhetas B1 (6) Suuskeuē Thérmanoss xâwros mi suzxeuē dñvamjs-Thérmpôta (7) Epipròsøtheit suuskeuē Thérmanoss (8) Suñduazômerit suuskeuē Thérmanoss (9) Thérmanoss xâwros: onomastik Thérmiik ihxüs. Gi suuskeuē Thérmanoss ja suusdzômerit suuskeuē Thérmanoss me antlja Thérmpôtaas n onomastik Thérmiik ihxüs Prated ïnai ïðia mi to foptio sçchedias sti leitouurgia Thérmanoss Pdesignh ja n onomastik Thérmiik ihxüs mis epipròsøtheit suuskeuē Thérmanoss Psup ïnai ïðia mi tñ epipròsøtheit Thérmanoss apôdoos sup(Tj) (10) Xrîsimihs Thérmanoss apôdoos se onomastik Thérmanoss apôdoos ja leitouurgia usphlîhs Thermokrasias, Léitouurgia usphlîhs Thermokrasias sormaini mi Thermokrasia etpiotrofis 60 °C stign eisodoo suuskeuē Thérmanoss ja mi Thermokrasia etpiotrofis psupasawgys 80 °C stign eisodoo suuskeuē Thérmanoss. (11) Xrîsimihs Thérmanoss apôdoos se 30% tñ onomastik Thérmanoss apôdoos ja tñ leitouurgia xamplihs Thermokrasias, Léitouurgia xamplihs Thermokrasias sormaini mi Thermokrasia etpiotrofis (stign eisodoo suuskeuē Thérmanoss) gïa mi suuskeuē tekhnoloogias suumüükwanoss 30 °C, gïa lébhetas xamplihs Thermokrasias 37 °C mi gïa allës suuskeuē Thérmanoss 50 °C. (12) Thérmanoss xâwros: envergiasik apôdoos poe eixartâti apô tñ epoxh (13) Baithmós apôdoos se onomastik Thérmanoss ja mi Thermokrasia etpiotrofis 60 °C stign eisodoo suuskeuē Thérmanoss (14) Baithmós apôdoos se 30% tñ onomastik Thérmpôta Thermokrasias, Léitouurgia xamplihs Thermokrasias sormaini mi Thermokrasia etpiotrofis (stign eisodoo suuskeuē Thérmanoss) gïa mi suuskeuē tekhnoloogias suumüükwanoss 30 °C, gïa lébhetas xamplihs Thérmanoss 50 °C. (15) Katanálawohs bñomthiikou reymato: pljhres foptio (16) Katanálawohs bñomthiikou reymato: meirkó foptio (17) Katanálawohs reymato: katanásas etiomihtas (18) Apwlæia Thérmpôta: katanásas etiomihtas (19) Katanálawohs enérgiesas tñs flógas anáphlexas (20) Ezwomthoñ oxeidou mi ažwos (21) Onomastia márkas (22) Dñvethunam tñ katanásas (23) Ta suykekriymena pirolohtpiká mëtra gïa mi suanamolodýgash, eygatásasasi si suantirjorat pireigrafónat sti oðngies leitouurgias ja eygatásasasi.

Diabázete ja tpreite tñs oðngies leitouurgias ja eygatásasasi.

(24) Lébhetas B1:

O parom lëbhetas foptiok suuksumoñ piroorizetai gïa suñðesõd moño se katanawgoy o otioñs eixuprerei usfotámeni toplukatokiai ja apânei ta upoléimata tñs kaúsas ektoñs tñs xâwros eygatásas tñs lëbhetas. O lëbhetas laubânei ton atparaito gïa mi kauñs aéra apueuthesiato po xñro tñs eygatásasasi ja periamañbânei enowmatomewno diakópti piroasawgias aéra. Lâgwa tñs xamplôteres apôdoos, tpreitei na apofeuýetai kâdhe allñ hríjita oen lâgwa eidoñs lëbhetas epeidh ña ñeixi aw apotélesma megalûterep katanálawoht enérgiesas ja usphlôterep leitouurgiko kótoñs. (25) Diabázete ja tpreitei tñs oðngies leitouurgias ja eygatásasasi sçhetiká mi tñ suanamolodýgash, eygatásasasi, suantirjorat, apousuamamolodýgash, anakúlkawoht kai/ñ aporrif. (26) Ta ñeidoñmañtou pñ periæchontai sti pñlñrñfopries pñroiñntou ñeoxun ñeakribwæti me hríjita ton atparitseus tñs Ewmatiklñw Ñodigwñs. Enðexetai na pirokúptou ñiafopries se sçheti me anafoprémuñt pñlñrñfopries pñroiñntou ña alñhr ñeosei lâgwa ñiafopretikw pñpñtñfopries eléghou. Môno tñ pireigrafóna ñeidoñmañtou sti pñrøus ñiafopries pñroiñntou ñiñt ñiafomantika ja ñeoxun ioxh. (27) Onomastik Thérmiik ihxüs tñ etipròsøtheit suuskeuē Thérmanoss. ña tñm ñ Cdh ñen kathorízetai apô mëtrøs, ioxh ña tñ suantelast ñiafomamit ñ tñm pñpñtñfopries Cdh = 0,9. (28) Tútoñs eisærhómenys enérgiesas tñ etipròsøtheit suuskeuē Thérmanoss

**lv** (2) modeji (3) kondensācijas tipa katls (4) zemas temperatūras katls, Zema temperatūra kondensācijas katliem ir 30 °C, zemas temperatūras diapazona katliem – 37 °C un ciem silditājiem – 50 °C atgaitas cauruļvadā (pie silditāja). (5) katls B1 (6) kojenerācijas tipa telpu silditāji (7) Papildu apkures iekârta (8) kombinētā sildierice (9) telpas apsilde: nominālā siltuma jauda, Siltumsukn telpu silditājiem un siltumsukn kombinētajiem silditājiem nominālā siltuma jauda „Prated“ ir vienâda ar aprékiina slodzi silditšanai „Pdesignh“ un papildu silditāja nominālā siltuma jauda „Psup“ ir vienâda ar silditšanas papildu jaudu „sup(Tj)“. (10) lietderīgā siltuma jauda augstas temperatūras diapazonā, ja izmantota siltuma nominālā jauda. Augstas temperatūras režims ja 60 °C temperatūra atgaitas cauruļvadā pie silditāja „sup(Tj)“ ja 80 °C padeves temperatūra no silditāja „sup(Tj)“ ja 80 °C. (11) lietderīgā siltuma jauda zemas temperatūras diapazonā, ja siltuma nominālā jauda ja 30%, Zema temperatūra kondensācijas katliem ja 30 °C, zemas temperatūras diapazona katliem ja 37 °C un ciem silditājiem – 50 °C atgaitas cauruļvadā (pie silditāja). (12) telpu apsilde: sezonas energoelefktivitâte (13) lietderības koeficients augstas temperatūras diapazonā, izmantojot siltuma nominālā jaudu, Augstas temperatūras režims ja 60 °C temperatūra atgaitas cauruļvadā pie silditāja ja 80 °C padeves temperatūra no silditāja „sup(Tj)“ ja 80 °C. (14) lietderības koeficients zemas temperatūras diapazonā, ja siltuma nominālā jauda ja 30%. Zema temperatūra kondensācijas katliem ja 30 °C, zemas temperatūras diapazona katliem ja 37 °C un ciem silditājiem – 50 °C atgaitas cauruļvadā (pie silditāja). (15) papildu elektroenerģijas pateriñš: pilna slodze (16) papildu elektroenerģijas pateriñš: daļejā slodze (17) elektroenerģijas pateriñš: gaidstâves režims (18) siltuma zudums: gaidstâves režims (19) aizdedzes degla enerģijas pateriñš (20) slâpekļa oksida izmēsi (21) prečzime (22) ražotâja adrese (23) Visi tpašie pasâkumi attiecibâ uz montâžu, uzstâdišanu un tehnisko apkopi ievêrojet ekspluatâcijas un uzstâdišanas norâdijumos.

(24) B1 katliem:

Šo dabiskas velmes katlu paredzets pieslēgt tikai dñmenim, kas ir kopjës vairâkiem mäjokliem ja esošas ékâs un kas aizvada sadedzinâšanas produktus no katla telpas. Degšanas uzturéšanai nepieciešamo gaisu katls ném tieši no telpas, un tas ir apríkots ar deflektoru. Zemâkas efektivitâtes dñj šis katls nav izmantojams ciem mérķiem, jo tas palieinâtu energopatériju un ekspluatâcijas izmaksas. (25) Izlasiel ievêrojet ekspluatâcijas un uzstâdišanas norâdijumus par montâžu, uzstâdišanu, tehnisko apkopi, demontâžu, otreizéjo izmantošanu un/vai likvidéšanu. (26) Visi informâcijai par ražojumu ieklautie dati ja noteiki, piemerojot Eiropas direktiivâs noteiklâs prasibas. Citos avotos norâdîtâ atskirigâ informâcijai par ražojumu var bùt iegûta, piemerojot atskirigus pârbaudes nosacijumus. Noteicoši un pareizi ja dati, kas norâdîtâ šajâ informâcijai par ražojumu. (27) papildu silditāja nominālā siltuma jauda, Ja Cdh nenosaka, izmantojot mérjumus, tad standarta pazeminâjuma koeficients Cdh = 0,9. (28) papildu silditāja pievaditâs enerģijas veids



**lt** (2) Modeliai (3) Kondensacinis katilas (4) Žematemperatūris katilas, Žemos temperatūros režimas naudojant kondensacinius katilus – tai 30 °C, naudojant žematemperatūrius katilus – 37 °C, o naudojant kitus šildymo prietaisus – 50 °C gržtamojo srauto temperatūra (šildymo prietaiso įvadinėje dalyje). (5) B1 tipo katilas (6) Kogeneracinis patalpų šildytuvas (7) Papildomas šildytuvas (8) Kombiniuotasis šildytuvas (9) Patalpų šildymas: vardinis šilumos atidavimas, Naudojant šildymo prietaisą ir kombinuotajį šildymo prietaisą su šiluminiu siurbliu šilumos vardine galia „Prated“ lygi projektyne apkrovai šildymo režimu „Pdesignh“, o papildomo šildymo prietaiso vardinė šilumos galia „Psup“ lygi papildomai šildymo galiai „sup(Tj)“ (10) Naudingasis šilumos atidavimas esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui, Aukštos temperatūros režimas – tai 60 °C gržtamojo srauto temperatūra šildymo prietaiso įvadinėje dalyje ir 80 °C tiekiamo srauto temperatūra šildymo prietaiso įvadinėje dalyje. (11) Naudingasis šilumos atidavimas esant 30 % vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui, Žemos temperatūros režimas naudojant kondensacinius katilus – tai 30 °C, naudojant žematemperatūrius katilus – 37 °C, o naudojant kitus šildymo prietaisus – 50 °C gržtamojo srauto temperatūra (šildymo prietaiso įvadinėje dalyje). (12) Patalpos šildymas: sezoninis vartojimo efektyvumas (13) Šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui ir naudojant aukštą temperatūrą režimui, Aukštos temperatūros režimas – tai 60 °C gržtamojo srauto temperatūra šildymo prietaiso įvadinėje dalyje ir 80 °C tiekiamo srauto temperatūra šildymo prietaiso įvadinėje dalyje. (14) Šiluminis naudingumas esant 30 % vardiniam šilumos atidavimui ir naudojant žemoje temperatūroje, Žemos temperatūros režimas naudojant kondensacinius katilus – tai 30 °C, naudojant žematemperatūrius katilus – 37 °C, o naudojant kitus šildymo prietaisus – 50 °C gržtamojo srauto temperatūra (šildymo prietaiso įvadinėje dalyje). (15) Pagalbinės elektros energijos suvartojojas: visuminė apkrova (16) Pagalbinės elektros energijos suvartojojas: dalinė apkrova (17) El. energijos suvartojojas: budėjimo veikseno (18) Šilumos nuostoliai: budėjimo veikseno (19) Uždegimo degiklio vartojamoji galia (20) Azoto oksido išstumimas (21) Markės pavadinimas (22) Gaminčio adresas (23) Visos specialios montavimo, įrengimo ir techninės priežiūros priemonės aprašyti eksplloatavimo ir įrengimo instrukcijose.

Perskaitykite ir laikykites eksplloatavimo ir įrengimo instrukcijų.

(24) B1 tipo katilams:

Ši natūralios traukos katilų numatyta jungti tik prie dūmtakio, kuris dalijamas keliems būstams esamuose pastatuose, kuriuo degimo likučiai šalinami iš patalpos, kuriuo yra katilas. Degimo metu išsiškyrusios dujos juo tiesiogiai ištraukiamos iš patalpos, taip pat tame yra traukos kreiptuvas. Šio katilo efektyvumas mažas, todėl kitais būdais jo naudoti nereikičia, nes padidėtu jo suvartojamos energijos kiekis ir naudojimo sąnaudos. (25) Perskaitykite ir laikykites eksplloatavimo ir įrengimo instrukcijos pateiktų montavimo, įrengimo, techninės priežiūros, išmontavimo, perdibimo ir (arba) utilizavimo nurodymų. (26) Visi informacijos apie gaminį pateikti duomenys buvo užfiksuoti taikant Europos direktyvose nurodytus duomenis. Kai informacija apie gaminį nurodyta kitoje vietoje, ji gali skirtis dėl skirtinų patikros sąlygų. Reikia laikytis ir galioja tik šioje informacijoje apie gaminį pateikti duomenys. (27) Papildomo šildytuvo vardinis šilumos atidavimas, Jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento reikšmė Cdh = 0.9. (28) Papildomo šildytuvo tiekiamos energijos rūšis

**ro** (2) Modele (3) Cazan pe condensare (4) Cazanul de pardoseală pentru temperatură joasă. Funcționarea la temperatură joasă semnifică o temperatură de return (la admisia aparatului de încălzire) pentru cazanul pe condensare de 30 °C, pentru cazanul de temperatură joasă de 37 °C și pentru alte aparițe de încălzire de 50 °C. (5) Cazan de tip B1 (6) Aparat de încălzire a camerei cu legătură putere termică (7) Aparatul de încălzire suplimentar (8) Aparat de încălzire mixt (9) Încălzirea camerei: putere caloritică nominală. Pentru aparițe de încălzire și aparițe de încălzire mixte cu pompă de încălzire, puterea caloritică nominală Prated este egală cu sarcina de dimensionare în regimul de încălzire Pdesignh, iar puterea caloritică nominală a unui aparat de încălzire suplimentară Psup este egală cu puterea de încălzire suplimentară sup(Tj) (10) Randament termic util la putere caloritică nominală și la funcționarea la temperatură ridicată, Funcționarea la temperatură ridicată semnifică o temperatură de return de 60 °C la admisia aparatului de încălzire și o temperatură pe tur de 80 °C la evacuarea aparatului de încălzire. (11) Randament termic util la 30 % din putere caloritică nominală și la funcționarea la temperatură joasă, Funcționarea la temperatură joasă semnifică o temperatură de return (la admisia aparatului de încălzire) pentru cazanul pe condensare de 30 °C, pentru cazanul de temperatură joasă de 37 °C și pentru alte aparițe de încălzire de 50 °C. (12) Încălzirea camerei: eficiență energetică în funcție de anotimp (13) Randament la putere caloritică nominală și la funcționarea la temperatură ridicată, Funcționarea la temperatură ridicată semnifică o temperatură de return de 60 °C la admisia aparatului de încălzire și o temperatură pe tur de 80 °C la evacuarea aparatului de încălzire. (14) Randament la 30 % din puterea caloritică nominală și din aplicare a temperaturii joase, Funcționarea la temperatură joasă semnifică o temperatură de return (la admisia aparatului de încălzire) pentru cazanul pe condensare de 30 °C, pentru cazanul de temperatură joasă de 37 °C și pentru alte aparițe de încălzire de 50 °C. (15) Consumul de curent auxiliar: sarcină totală (16) Consumul de curent auxiliar: sarcină parțială (17) Consumul de curent: starea de disponibilitate (18) Pierdere de căldură: starea de disponibilitate (19) Consumul de energie al flăcării de aprindere (20) Evacuarea oxidului de azot (21) Denumirea mărcii (22) Adresa producătorului (23) Toate amenajările specifice pentru asamblare, instalare și întreținere sunt descrise în instrucțiunile de operare și de instalare.

Cititi și urmati instrucțiunile de operare și de instalare.

(24) Pentru cazanele de tip B1:

Acest cazan cu tiraj natural este destinat să fie conectat exclusiv la o țevă de fum care este comună mai multor locuințe din clădirile existente și prin care reziduurile de ardere sunt evacuate către exteriorul încăperii în care se află cazanul. Acesta trage aerul de ardere direct din încăpere și are încorporată o clapetă de tiraj. Din cauza eficienței mai reduse, orice altă utilizare a acestui cazan trebuie evitată, căci ar determina un consum de energie mai ridicat și costuri operaționale mai mari. (25) Cititi și urmati instrucțiunile de operare și de instalare privind asamblarea, instalarea, întreținerea, demontarea, reciclarea și / sau salubrizarea. (26) Toate datele conținute în informațiile referitoare la produs au fost determinate prin aplicarea indicațiilor Directivelor Europene. Pot rezulta diferențe față de informații ale produsului prezentate în alte părți în urma condițiilor de verificare diferite. Sunt decisive și valabile numai datele conținute în aceste informații privind produsul. (27) Putere caloritică nominală a aparatului de încălzire suplimentar, Dacă valoarea CDH nu este stabilită prin măsurare, atunci este valabilă valoarea indicației Cdh = 0,9 pentru factorul de reducție. (28) Tipul de alimentare cu energie al aparatului de încălzire suplimentar



2015-07-05



0020207500

0020207500\_00



4/4